



## KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Nám. Republiky č. 26, 984 01 Lučenec

### Zápisnica z obhliadky

**Vec :** Výmena okenných výplní, kaštieľ v Čelároch – Kírti, národná kultúrna pamiatka, č. ÚZPF 428/1.

**Miesto konania:** Lučenec, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

**Dátum konania:** 19.06.2017

**Č. konania:**

**Prítomní:**

za KPÚ BB pracovisko Lučenec: Mgr. Katarína Damjanovová

správca: PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková – riaditeľka DSS v Čelároch - Kírti

**Predmet jednania:**

Určenie podmienok výmeny výplní okenných otvorov.

Charakteristika okna- okenné výplne južnej fasády( mimo výplní portika – hlavný vstup parková časť), severnej, východnej, západnej fasády:

1. Nové okno musí byť zhotovené ako tvarová kópia existujúcich výplní s dodržaním tvaru, rozmerov, členenia.
2. Materiál a technické riešenie:
  - okenný rám a okenné krídlo: Europrofil 68x70mm (tzv. zúžený historický profil) so skrytými závesmi a izolačným dvojsklom;
  - spodná časť okna dvojkridlová, otvárať dovnútra; spodná a vrchná časť oddelená pevným priečnikom; vrchná časť jednokridlová, členená vertikálne na dve časti, otvárať – otváranosklopná
  - zasklievacia lišta so zošíkmením;
  - okno zhotoviť bez kovovej rámovej a krídlovej okapnice s dreveným dažďovníkom (drevená okapová lišta) s výtokovou drážkou;
  - kovanie okna použiť celoobvodové, nastaviteľné vo všetkých smeroch, kľučku okna je potrebné umiestniť do stredu krycej lišty otváranosklopného krídla (krycia lišta vizuálne zjednocuje šírku rámov krídiel, umiestniť v exteriéri aj interiéri okna);
  - závesy okna realizovať skryté, kľučka bude schválená podľa predloženého vzorkovníka;
  - parapet: vnútorný – drevený vo farbe okna  
vonkajší – eloxovaný hliník- farba biela, v rozmeroch podokennej rímsy.
3. Farebná povrchová úprava dreva: krycia farba, slonová kosť, konkrétny odtieň podľa predloženého a schváleného vzorníka.
4. Spôsob osadenia okna: 10 cm od vonkajšej omietky.

Pred výrobou výplní otvorov je realizátor povinný vykresovú dokumentáciu okenných a dverných výplní a technické riešenie prerokovať s KPÚ BB pracoviskom Lučenec.

Výsledný tvar okna musí byť pred osadením odsúhlasený KPÚ BB pracoviskom Lučenec.

Z prerokovaní budú spísané osobitné zápisnice.



Vlastník KPÚ BB pracovisku Lučenec oznámi min. 5 dní vopred začatie prác na výmene výplní otvorov.

Zápisnica bola na záver pracovného stretnutia nahlas prečítaná a na znak súhlasu všetkými zúčastnenými dobrovoľne podpísaná.

### Podpisy prítomných:

PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková

Mgr. Katarína Damjanovová

  
  
Domov sociálnych služieb  
Čeláre - Kirt'  
991 22 Bušince